



HACETTEPE ÜNİVERSİTESİ
SAĞLIK, KÜLTÜR VE SPOR DAİRE BAŞKANLIĞI
SOSYAL TESİS VE İŞLETMELERİ MÜDÜRLÜĞÜ

Konu: Teklif Mektubu

16/04/2024

Üniversitemiz Sağlık, Kültür Ve Spor Daire Başkanlığı Sosyal Tesis Ve İşletmeleri Müdürlüğü'nün ihtiyaç duyduğu iki (2) kalem elektrik panosu ve montaj hizmeti alımı, 4734 sayılı Kamu İhale Kanunu'nun 22'nci maddesinin (d) bendi gereğince tek alım şeklinde temin edilecektir.

Müessesenizce temini mümkün ise S.K.S.D.B. Sosyal Tesis Ve İşletmeler Müdürlüğü Satınalma Birimine K.D.V. Hariç birim fiyatını belirtir şekilde teklifinizi en geç 24/04/2024 saat 12:00'a kadar göndermenizi rica ederiz.

Ramazan TURAL
Şube Müdürü

- Bu alım parça ve montaj hizmeti alımıdır.
- Ödeme fatura tarihinden itibaren 90 takvim günü içinde yapılacaktır.
- Tek alım yapılacaktır.

Hacettepe Üniversitesi
Sağlık, Kültür Ve Spor Daire Başkanlığı
Sosyal Tesis Ve İşletmeler Müdürlüğü
Satınalma Birimi
Hacettepe Üniversitesi Hastanesi
7 nolu kapı karşısı Öğretim Üyeleri kafeterya binası
Satınalma Birimi
Sıhhiye / ANKARA
Tel : 0312 305 20 05
Faks : 0312 305 31 08
Email:hacettesatinalma06@gmail.com

Ek : İhtiyaç Listesi (1 sayfa)

HACETTEPE ÜNİVERSİTESİ
SAĞLIK, KÜLTÜR VE SPOR DAİRE BAŞKANLIĞI
SOSYAL TESİS VE İŞLETMELERİ MÜDÜRLÜĞÜ SIHHİYE KAFETERYA BİRİMİNİN İHTİYACI OLAN
İKİ (2) KALEM ELEKTRİK PANOSU VE MONTAJ HİZMETİ ALIMI İHTİYAÇ LİSTESİ

S.No/ Cinsi	Birim	Miktar
1 Elektrik Panosu (Teknik Şartnameye Uygun)	Adet	1
2 Montaj ve İşçilik	Adet	1


H.Ü. SİHİYE YERLEŞKESİ ÖĞRETİM ÜYELERİ KAFETERYASI

HARİCİ TİP ALÇAK GERİLİM PANOSU DEĞİŞİM İŞİ

TEKNİK ŞARTNAMESİ

Malzeme: Şartnamesine ve standardına, Elektrik Dağıtım Tesisleri Genel Teknik Şartnamesine ve Kuvvetli Akım Yönetmeliği esaslarına uygun evsafa ve ölçülerde, en az 2 mm, DKP sacdan imal edilmiş, aşağıda belirtilen cihazları takılmış, cihazlar arası bağlantısı yapılmış, deneyleri yapılmış, kullanılmaya hazır komple pano. Panolar polyester tipi toz boya ile elektrostatik boyama metoduyla (RAL-7032) renk kodunda 65 mikron kalınlığında boyanacaktır. Boyanamayan ve sıcak galvaniz yapılamayan küçük parçalar en az 12 mikron kalınlığında elektro galvaniz yapılacak veya paslanmaz çelikten olacaktır. Pano muhafaza bölümü şartnamede bulunan resmine uygun olarak yapılacaktır. Panolar, güçlerine, tek hat semalarına göre özellikleri belirtilen, şartnamesine ve standardına uygun aşağıda isimleri yazılı ölçü ve koruma malzemelerini ihtiva edeceklerdir. Termik Manyetik Şalter, Kontaktör, Nötr Barası, her türlü irtibat kabloları, Alüminyum rekor Kapı limit switch, Serfil, Ray klemensi, Topraklama prizi, Elektrostatik toz boya, Lastik conta, Mentеше, - Kilit, Anahtar, Etiket. Muhafaza sekline göre harici tip olarak imal edilecektir, Harici Tipler: Resmine uygun olarak imal edilmiş, ön tarafında kapı bulunan, ön tarafında cihazların monte edildiği sabit pano bulunan, alt tarafı; kapalı bırakılan, üst bölümünde yağmur sularının kolayca akması için muhafazanın duvarlarından 20 mm dışarı taşacak şekilde ve tek yöne doğru eğimli çatısı bulunan, elektrik bağlantıları ön bölümden yapılabilen, çalışır vaziyette komple pano. Pano içerisinde 1 Adet 3x125A TMŞ, 1 Adet 3x80A Kaçak Akım Koruma Rölesi, 3 Adet 3x20A W Otomat Grup Sigorta, 1 Adet 3x16A W Otomat Grup Sigorta, 3 Adet 1x25A W Otomat Tekli Sigorta, 1 Adet 1x20A W Otomat Tekli Sigorta, 11 Adet 1x16A W Otomat Tekli Sigorta, 2 Adet 1x10A W Otomat Tekli Sigorta, 6 Adet Kontaktör, 6 Adet Pako Şalter bulunacaktır.

Montaj: Panoların ambalajlı olarak monte edilecek yere nakil, nakliye için masrafları; montajda kullanılan civata, somun, saplama, rondela vs. nin malzeme ve montaj bedeli pano montaj bedeline dahil olacaktır.


Vedat KURULDU
Elektrik-Elektronik
Mühendisi


Birel OĞUZ
Yönetme Müdürü



3X125A TMŞ

3X80A KAÇAK AKIM
KORUMA RÖLESİ

16A	16A	16A	16A	16A	16A	20A	16A	16A	16A	10A	10A
-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----

3X25A	16A	25A	16A	25A	3X20A	3X20A	3X16A	25A
-------	-----	-----	-----	-----	-------	-------	-------	-----

PAKO

PAKO

PAKO

PAKO

PAKO

PAKO

KONT.



KONT.

KONT.

KONT.

KONT.

KONT.



NÖTR BARASI

TOPRAK BARASI