


HAVUZ KİMYASAL TEKNİK ŞARTNAMESİ


1- SIVI KLOR (Sodyum Hypoklorit)

Etken Madde	% 14-17 Sodyum Hypoklorit
Fiziksel Hali	Sıvı
Koku	Klor Kokusu
Yoğunluk	1,18 - 1,20 (20°C, gr/m ³)
Ph Değeri	11,50 - 12,50 (20°C, % 1)
Yüzme havuzlarında bakterilerin etkisiz hale getirilmesi amacıyla kullanılan ve serbest klor sağlayan sıvı bir ürün olmalıdır.	
30-40 kg'lık orijinal kilitli bidonlarda olmalıdır.	
Sağlık Bakanlığı onaylı Biosidal Ürün Ruhsatnamesi olmalıdır.	

Abdullah CANKURTARAN
Büro Personeli



Fırat LEVENTARSLANOĞLU
Teknik Personel



Aysun ÖNCÜ
Havuz Sorumlusu

